

東吾妻町の水道水の安全性について

東吾妻町の水道水に含まれる放射性物質に関する安全性に関する測定結果は下記のとおりです。

現在のところ、放射性物質は検出されていませんので、飲用に支障はありません。

採水日	採水場所	測定値 (Bq/Kg)			検査機関
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	
指標値		10 (合計で)			
平成28年 1月12日	上下水道課 (東吾妻町上水道)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.5)	群馬県企業局 水質検査センター
平成27年 10月13日	東支所 (東吾妻町簡易水道奥田給水区)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成27年 8月10日	古賀良集会所 (東吾妻町簡易水道手子丸・古賀良給水区)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成27年 5月19日	大谷集会所 (東吾妻町簡易水道西榛名給水区)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成27年 3月9日	貫井集会所 (東吾妻町簡易水道貫井給水区)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成27年 1月13日	境野集会所 (東吾妻町簡易水道境野給水区)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 11月25日	新巻集会所 (東吾妻町簡易水道新巻給水区)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 10月7日	岩鼻集会所 (東吾妻町簡易水道岩宮給水区)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 8月11日	堀井戸集会所 (東吾妻町簡易水道堀井戸給水区)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 7月15日	平高集会所 (東吾妻町簡易水道平高給水区)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 6月10日	田谷住民センター (東吾妻町簡易水道田谷給水区)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 5月19日	大柏木公民館 (東吾妻町簡易水道大柏木給水区)	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 3月11日	大竹給水区内 給水栓 (東吾妻町簡易水道大竹給水区)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成26年 1月28日	柏原集会所 (東吾妻町簡易水道岡崎給水区)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター

平成25年 11月12日	観光協会案内所（東吾妻町簡易水道平沢給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 10月22日	広石給水区内 給水栓（東吾妻町簡易水道広石給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 8月14日	深沢配水系統 給水栓（東吾妻町上水道）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 7月23日	箱島公民館（東吾妻町簡易水道箱島給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 6月12日	大谷集会所（東吾妻町簡易水道西榛名給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 5月15日	松谷神社（東吾妻町簡易水道松谷給水区）	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 3月18日	上下水道課（東吾妻町上水道）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 2月26日	東支所（東吾妻町簡易水道奥田給水区）	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成25年 1月25日	貫井集会所（東吾妻町簡易水道貫井給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 12月21日	古賀良集会所（東吾妻町簡易水道手子丸・古賀良給水区）	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 11月19日	境野集会所（東吾妻町簡易水道境野給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 10月29日	深沢配水系統 給水栓（東吾妻町上水道）	不検出 (検出限界0.9)	不検出 (検出限界0.9)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 9月25日	新巻公民館（東吾妻町簡易水道新巻給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 8月28日	岩鼻集会所（東吾妻町簡易水道岩宮給水区）	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 7月24日	堀井戸集会所（東吾妻町簡易水道堀井戸給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 6月22日	郷原古谷集会所（東吾妻町上水道）	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 5月25日	田谷住民センター（東吾妻町簡易水道田谷給水区）	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 4月11日	上下水道課（東吾妻町上水道）	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.5)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 3月21日	大柏木公民館（東吾妻町簡易水道大柏木給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター

平成24年 2月20日	大竹給水区内 給水 栓（東吾妻町簡易水 道大竹給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成24年 1月23日	東学校給食協同調理 場（東吾妻町簡易水 道平高給水区）	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成23年 12月22日	観光協会案内所（東 吾妻町簡易水道平沢 給水区）	不検出 (検出限界0.9)	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.6)	群馬県企業局 水質検査センター
平成23年 11月10日	ハッ場ダム大柏木相 談所（東吾妻町簡易 水道広石給水区）	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.6)	不検出 (検出限界0.8)	群馬県企業局 水質検査センター
平成23年 10月25日	太田出張所（東吾妻 町上水道）	不検出 (検出限界0.8)	不検出 (検出限界0.7)	不検出 (検出限界0.7)	群馬県企業局 水質検査センター
平成23年 8月25日	箱島公民館（東吾妻 町簡易水道箱島給水 区）	不検出	測定せず	不検出	宇都宮市上下水道局 配水管理センター水質 管理室
平成23年 8月8日	大谷集会所（東吾妻 町簡易水道西榛名給 水区）	不検出	測定せず	不検出	宇都宮市上下水道局 配水管理センター水質 管理室
平成23年 7月6日	松谷神社（東吾妻町 簡易水道松谷給水 区）	不検出	測定せず	不検出	宇都宮市上下水道局 配水管理センター水質 管理室
平成23年 5月30日	柏原集会所（東吾妻 町簡易水道岡崎給水 区）	不検出	測定せず	不検出	宇都宮市上下水道局 配水管理センター水質 管理室
平成23年 3月31日	上下水道課（東吾妻 町上水道）	不検出	不検出	不検出	東京ニュークリアー サービス(株)つくば開 発センター

※指標値：内閣府原子力安全委員会が長期にわたり摂取した場合の健康影響を考慮して設定した数値です。

（ ）内は乳児の飲用に関する暫定的な指標値です。

※掲載対象：上記指標が示されている放射性物質を掲載

※今後検査を実施した場合は、町のホームページ等でお知らせいたしますので、その間、群馬県の測定値を参考にさせていただきますようお願いいたします。